



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00313



Серия ВУ № 0031335

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, электронная почта: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т», в Едином государственном регистре юридических лиц за № 1077763825105, место нахождения: Российская Федерация, 11396, г. Москва, Внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Фрязевская ул, дом 10, строение 2, этаж 3, ком. 14а; телефон: +7 495 730 58 44, электронная почта: info@plazma-t.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т», место нахождения: Российская Федерация, 11396, г. Москва, Внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Фрязевская ул, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ Шкаф управления «SmartDrive» (перечень оборудования в приложении № 1 к сертификату соответствия, бланки ВУ №№ 0025279 – 0025284).
технические условия АВУЮ.425532.034 ТУ «Шкаф управления «SmartDrive», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчет о проверке производства от 25.11.2022, составленный экспертами-аудиторами Михайловским Алексеем Святославовичем, Анисковичем Артёмом Вячеславовичем; протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 11.05.2023 № 04-52/405П.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 – 7.4.5, 7.6.1.1 – 7.6.1.6, 7.6.1.11, 7.6.1.12, 7.6.1.15, 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.3.2, 7.6.3.3, 7.6.3.4, 7.6.4.1 – 7.6.4.4, 7.7.2 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2023 ПО 29.06.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович