

**Система пожарной автоматики и сигнализации
«Спрут-2»**

**ПИН-USB
Прибор интеграции исполнения USB**

АВУЮ.426469.081 ПС
Паспорт

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики прибора интеграции АВУЮ.426469.081 (далее ПИН-USB).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

ПИН-USB предназначен для:

- интеграции системы пожарной автоматики и сигнализации «Спрут-2» с персональным компьютером (ПК);
- работы с системой «Спрут-2», см. «Структура системы Спрут-2» (АВУЮ.634.211.021.900).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики		
Интерфейс USB		Виртуальный COM-порт (ModBus)
Интерфейс RS-485	Макс. количество в сети	4
	Скорость обмена	9600 бит/сек
	Гальваническая развязка интерфейса	есть
Электропитание		USB (≤ 0,8 Вт)
Сигнализация		нет
Программирование параметров		при помощи ПРО
Корпус	Цвет корпуса	светло-серый
	Масса	не более 35 грамм
	Габариты, мм (ШхВхГ)	63x25x36
	Степень защиты оболочки	IP20
Диапазон рабочих температур		от минус 10 до плюс 55°С
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40°С
Климатическое исполнение		УХЛ 3.1.
Средний срок службы		не менее 10 лет

Подробное описание функциональных возможностей, настроечных и конфигурационных параметров, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения ПИН-USB приведено в документе «Руководство по эксплуатации АВУЮ.426469.081 РЭ», доступное на сайте изготовителя.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и настройка ПИН-USB производятся в соответствии с «Руководством по эксплуатации АВУЮ.426469.081 РЭ».

Монтаж, установку и техническое обслуживание производить при полностью обесточенном ПИН-USB.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор интеграции исполнения USB - 1 шт., Кабель USB - miniUSB - 1 шт., Паспорт АВУЮ.426469.081 ПС - 1 шт., Резистор 620 Ом 5% 0,25 Вт - 1 шт., Разъем EDGK-5.08-03р - 1 шт.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ.634.211.021.901», доступном на сайте изготовителя.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Плазма-Т».

Тел.: +7 (800) 444-1708

E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

+7 (499) 444-1708

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

прибора интеграции исполнения USB АВУЮ.426469.081 заводской номер _____

соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-049-84048808-20
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

МП.

подпись СКК