



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52

Е-mail: [vniiro@mail.ru](mailto:vniiro@mail.ru), <http://www.vniiro.ru>

*02.12.2009 № 12-198-0179ф*

На № 12-198 от 02.12.2009 г.

ООО "Глазма-Т"

Начальнику проектного отдела

А.Н. Ширококову

Тел.: 8(495)332-69-77

Факс: 8(495)730-58-44

О разъяснении СП 5.13130.2009

Согласно п. 5.1.18 СП 5.13130.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» необходимо автоматически контролировать оба состояния затвора запорного устройства («Открыто», «Закрыто»).

Начальник

Н.И. Копылов