



ПЛАЗМА-Т

Россия, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, 45
Почтовый адрес: 111396, г. Москва, ул. Фрязевская, 10.
Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)
E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

Всем заинтересованным лицам

Уважаемый партнер!

ООО «Плазма-Т» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что центральный прибор индикации ЦПИ-PL с 13.03.2019 снимается с производства. Вместо ЦПИ-PL будет поставляться ЦПИ-Pro, являющийся аналогом снимаемого прибора.

Если в комплекте нет приборов управления (ПУ или ПУ-PL), возможно применение ЦПИ-Light.

Отличия между центральными приборами индикации приведены в таблице:

		ЦПИ-PL	ЦПИ-Pro	ЦПИ-Light
Комментарий		снимается с производства	аналог ЦПИ-PL	
Поддержка приборов комплекта СПРУТ-2		ДА	ДА	не поддерживает ПУ и ПУ-PL
Поддержка сигнализации:	ПАС300 (система С300)	НЕТ	ДА	ДА
	ПАС (система System Sensor)	ДА	ДА	ДА
Ввод питания 1		220В AC	220В AC	12-24В DC
Ввод питания 2		12-24В DC	12-24В DC	12-24В DC
Подключение к ПК (встроенный ПИН-USB)		НЕТ	ДА	НЕТ
Протокол событий		1024 соб.	2048 соб.	2048 соб.
Синхронизация времени в составе СПРУТ-2		НЕТ	ДА	ДА

В случае возникновения вопросов по новым приборам индикации служба технической поддержки ООО «Плазма-Т» ответит на все Ваши вопросы.

Информацию о снятом оборудовании можно найти на нашем сайте www.plazma-t.ru в разделе: ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА / Архив приборов.

Поддержка снятых с производства приборов будет осуществляться в течение 10 лет с даты производства ЦПИ-PL.

Генеральный директор
ООО «Плазма-Т»:



/Семенов А.В./